

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26030	2122-VC-1200	Biowanze		SD26

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
EMERSON		F002528142		
DN	PN	SS/DS	Classe	
250		SS	5	
Type de raccord		CV/KV		
Wafer		Cv3720		

Moteur				
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course	
fisher		SE		
Type de moteur	Électrovanne tension		NO/NF	
			NF	
Tension		Tarage		

Positionneur				
Marque	Modèle	Recopieur	Test	
Fisher	DCV2000		OK	
Réglage	Pression	24V		
4-20 mA				

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer**Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test étancheite**

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date







