

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC25259	FV-31	KLK		01/26

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
Masoneilan	33-37412	39140		
DN	PN	SS/DS	Classe	
6"	16			
Type de raccord		CV/KV		

Moteur				
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course	
Masoneilan				
Electrique	Pneumatique	Électrovanne tension	NO/NF	
	oui		NF	
Tension		Tarage	7-14 psi	

Positionneur				
Marque	Modèle	Recopieur	Test	
Masoneilan	4000P		OK	
Réglage	Pression	24V		
3-15 psi	1.4b			

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement bourrage
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux à effectuer**Remarques / À prévoir pour prochaine révision**

Débloquage papillon

Test étanchéité

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date

