

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date revision
DC25233	1009R2-TCV0001	Polypeptide	Vapeur	11/25

Vanne				
Marque	Modele	Numero de serie		
Samson	3241-7			
DN	PN	SS/DS	Classe	
25	40	ss		
Type de raccord		CV/KV		
brides		Kvs 2.5 =%		

Moteur			
Marque	Modele	SE/DE	Fin de course
Samson	3277-240cm2	SE	
Electrique	Pneumatique	Electrovanne tension	NO/NF
	oui		NF
	Tension		Tarage

Positionneur			
Marque	Modele	Recopieur	Test
Samson	3277		OK
Reglage	Pression	24V	
12-20 mA	6 bar		

Travaux effectues

- Demontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement membrane
- remplacement kit chevron
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siege/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision

Prevoir le remplacement de la tige-clapet
Tige rectifiée +/- 1/10

Remarques

Boite a bourrage abimée
Ancien rapport: <https://www.dcvalves.be/rx76t7f6lwbnznd/>

Test etancheite

Fluide Test

Pression test

Nom

Date

