

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26067	VRE-0566	Beneo	OT 55289507	

Vanne				
Marque		Modèle		Numéro de série
MASONEILAN		Camflex		64-9330-06-1
DN	PN	SS/DS		Classe
6"	16	SS		4
Type de raccord			CV/KV	
Wafer			Cv 500	

Moteur			
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course
Masoneilan	6 ACT	SE	non
Type de moteur	Électrovanne tension		NO/NF
Pneumatique			
Tension		Tarage	

Positionneur			
Marque	Modèle	Recopieur	Test
Siemens	PS2		OK
Réglage	Pression	24V	
4-20mA			

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remarques / À prévoir pour prochaine revision

Remplacé mano-détendeur
L'axe plié a été remplacé
roulement remplacé
Pas de guide supérieur donc remplacé aussi
Petit clip aussi remplacé.

Test étancheite

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date







