

Tag DC Valves	Tag Client	Client	Autre reference	Date révision
DC26012	1-LAE42-AA301	Biowanze		

Vanne				
Marque	Modèle	Numéro de série		
HORA				
DN	PN	SS/DS	Classe	
25/80				
Type de raccord		CV/KV		

Moteur				
Marque	Modèle	SE/DE	Fin de course	
Type de moteur		Électrovanne tension	NO/NF	
	Tension		Tarage	

Positionneur				
Marque	Modèle	Recopieur	Test	
Réglage	Pression		24V	

Travaux effectués

- Démontage
- Nettoyage et sablage
- remplacement kit actionneur
- remplacement bourrage
- remplacement joints et O-rings
- Rodage siège/clapet
- peinture
- Remontage
- Test et calibration

**Autres travaux a effectuer****Remarques / À prévoir pour prochaine revision****Test étancheite**

Fluide Test

Air

Nom

Pression test

6 bars

Date







